



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, dn. 02.05.2018r.

HK. 43.13.2018

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Nr 32

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 10.04.2018 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Rutki Nowe

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Rutki Nowe jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 10.04.2018 r., na Stacji Uzdatniania Wody Rutki Nowe, wykonanych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, opisanej w Sprawozdaniu z badań Nr 153431/18/SOK z dnia 23.04.2018 r. wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiada wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Halina Bogdan
mgr Halina Bogdan



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, dn. 02.05.2018r.

HK. 43.10.2018

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Nr 33

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 328 z zm.) oraz § 21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranej do badań w dniu 10.04.2018 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Grabowo

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Grabowo jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 10.04.2018 r., na Stacji Uzdatniania Wody Grabowo, wykonanych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, opisanej w Sprawozdaniu z badań Nr 153434/18/SOK z dnia 24.04.2018 r. wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiada wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
M. Bogdan
mgr Halina Bogdan



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, dn. 02.05.2018r.

HK. 43.11.2018

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Nr 34

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 10.04.2018 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Netta

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Netta jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 10.04.2018 r., na Stacji Uzdatniania Wody Netta, wykonanych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, opisaney w Sprawozdaniu z badań Nr 153435/18/SOK z dnia 24.04.2018 r. wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiada wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie

mgr Halina Bogdan



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, dn. 02.05.2018r.

HK. 43.12.2018

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Nr 35

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranej do badań w dniu 10.04.2018 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Pruska Mała

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Pruska Mała jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 10.04.2018 r., na Stacji Uzdatniania Wody Pruska Mała, wykonanych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, opisanej w Sprawozdaniu z badań Nr 153429/18/SOK z dnia 23.04.2018 r. wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiada wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Halina Bogdan
mgr Halina Bogdan



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, dn. 02.05.2018r.

HK. 43.9.2018

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Nr 36

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranej do badań w dniu 10.04.2018 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Janówka

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Janówka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 10.04.2018 r., na Stacji Uzdatniania Wody Janówka, wykonanych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, opisanej w Sprawozdaniu z badań Nr 153433/18/SOK z dnia 24.04.2018 r. wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiada wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Halina Bogdan
mgr Halina Bogdan