



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

HK. 43.13.2018

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2018 -09- 12
L. dz.	3156/2018
Zał.

Augustów, dn. 05.09.2018r.

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Nr 73/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniu 06.08.2018 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu e

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Rutki Nowe jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniu 06.08.2018 r., w Stacji Uzdatniania Wody Rutki Nowe oraz z sieci wodociągowej, wykonanych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, opisanych odpowiednio w Sprawozdaniu z badań Nr 347621/18/SOK z dnia 20.08.2018r. oraz Sprawozdaniu z badań Nr 347622/18/SOK z dnia 20.08.2018r. wynika, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadają wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie

(Mia)
lek. wet. Izabella Trocka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

HK.43.9.2018

URZĄD GMINY AUGUSTÓW KANCELARIA	
Wpł.	2018 -09- 12
L. dz.	3156/2018
Zał.

Augustów, dn. 06.09.2018r.

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Nr 77/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art. 12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 06.08.2018 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Janówka

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Janówka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.


Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 06.08.2018 r., na Stacji Uzdatniania Wody Janówka, wykonanych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, opisaney w Sprawozdaniu z badań Nr 347623 z dnia 20.08.2018 r. wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiada wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie


lek. wet. Izabella Trocka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



Augustów, dn. 06.09.2018r.

HK. 43.10.2018

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2018 -09- 12
L. dz.	3156 /2018 Zał.

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Nr 78/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 06.08.2018r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Grabowo

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Grabowo jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 06.08.2018r., w Stacji Uzdatniania Wody Grabowo, wykonanych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, opisaney w Sprawozdaniu z badań Nr 347624/18/SOK z dnia 20.08.2018 r. wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiada wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie
Tracy
lek. wet. Izabella Trocka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

niepodległa



HK. 43.12.2018

URZĄD GMINY AUGUSTÓW KANCELARIA	
Wpł.	2018 -09- 12
L. dz.	3156/2018 .. Zał.

Augustów, dn. 06.09.2018r.

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Nr 79/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 06.08.2018 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Pruska Mała

stwierdza, że:


woda w Wodociągu Pruska Mała jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym – Parametry grupy B.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 06.08.2018r., z sieci wodociągowej Wodociągu Pruska Mała, wykonanych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, opisaney w Sprawozdaniu z badań Nr 347619 z dnia 27.08.2018 r. wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiada wymogom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie

lek.wet. Izabella Trocka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
i Bielskiego Nadzoru Sanitarnego

niepodległa



HK. 43.11.2018

URZĄD GMINY AUGUSTÓW	
KANCELARIA	
Wpł.	2018 -09- 12
L. dz.	3156/2018
Zal.

Augustów, dn. 06.09.2018r.

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Nr 80/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz § 21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 06.08.2018 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Netta

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Netta jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym – Parametry grupy B.

Uzasadnienie

Z wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 06.08.2018r., z sieci wodociągowej Wodociągu Netta, wykonanych przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, opisanej w Sprawozdaniu z badań Nr 347618/18/SOK z dnia 27.08.2018 r. wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych odpowiada wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu gminy.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Augustów

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie

Izabella Trocka
lek.wet. Izabella Trocka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

niepodległa