



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10

Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

HK.43.1.2018

URZĄD GMINY AUGUSTÓW
KANCELARIA

Wpł. 2018 -10- 11

L. dz. Zał.

Augustów, dn. 10.10.2018r.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 2
16-300 Augustów

OCENA SANITARNA WODY Nr 97/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1152) oraz §21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniach 12.09.2018r. oraz 01.10.2018r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Augustów

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym – Parametry grupy A.

Uzasadnienie

W dniu 27.09.2018r. zarządca Wodociągu Augustów przedstawił wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniu 12.09.2018r., w 4 punktach poboru: ZPM w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 3a, Przedszkole nr 2 w Augustowie, ul. Kopernika 24, Baza SM w Augustowie, ul. Obr. Westerplatte 8 oraz Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Tartaczna 21, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Suwałkach, ul. Utrata 9A. 16-400 Suwałki, opisanych w Sprawozdaniu Nr SWŻ.51.536.2018 z badań wody z dnia 17.09.2018r.

Analiza przedstawionego sprawozdania wykazała przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej Liczby bakterii grupy coli w 100 ml (wynik: <4, winno być 0) w próbce wody pobranej w punkcie: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Augustowie, ul. Tartaczna 21 Jednocześnie zgodnie z Załącznikiem 1 część C do *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) dopuszcza się pojedyncze bakterie w ilości <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk(NPL)/100ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z §21 ust.4 do rozporządzenia.

W dniu 28.09.2018 zarządca wodociągu w piśmie znak l.dz.1213/2018 poinformował o przeprowadzeniu w dniach 28.09.-30.09.2018r. działań naprawczych polegających na przechlorowaniu wody w całej sieci wodociągowej. Po wykonaniu w/w działań w dniu 01.10.2018r. w 4 punktach poboru zostały pobrane do badań próbki wody, które nie wykazały przekroczeń w/w parametru i w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiadały wymaganiom w/c rozporządzenia (Sprawozdania z badań zleconych – mikrobiologia: Nr DL-291/111-W/18, Nr DL-291/110-W/18, Nr DL-291/109-W/18 i Nr DL-291/108-W/18, wszystkie z dnia 04.10.2018r.).

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wyniki badań wody z dnia 17.09.2018r. oraz z dnia 01.10.2018r. postanowiono jak w sentencji.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom i może być umieszczona na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu miasta/gminy.

Do wiadomości :

1. Burmistrz Miasta Augustowa
2. Wójt Gminy Augustów

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Augustowie

Izabela Trocka
lek.wet. Izabela Trocka
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego
Biuro Inspekcji Sanitarnej

niepodlega