

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Augustowie
16-300 Augustów
Brzostowskiego 10
HK.045.5.2021



Augustów, 2021-04-01

Urząd Gminy Augustów
16-300 Augustów
Mazurska 1C

INFORMACJA

Pismo

Załączniki:

1. GM. AUGUSTÓW-OCENA WPS 2020v2.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



HK.045.5.2021

Augustów, dnia 31.03.2021r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY AUGUSTÓW ZA 2020 ROK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 195)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego na terenie gminy Augustów za 2020 rok.

1. Wykaz producentów:

W 2020r. mieszkańcom gminy Augustów wodę przeznaczoną do spożycia dostarczało 5 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zarządzanych przez „OPTIMA” Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko. Łącznie wodociągi te zaopatrywały **1600 osób**.

Tabela. 1. WODOCIĄGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY

Producent wody	Nazwa wodociągu/zaopatrywane miejscowości	Wielkość produkcji wody [m3/doba]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę [tys.]	Sposób uzdatniania/dezynfekcja	Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów	Ocena jakości wody na koniec 2020r.
OPTIMA Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 6 19-400 Olecko	wodociąg Grabowo/ Grabowo, Grabowo Kolonja, Biernatki	85	0,85	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Janówka/ Janówka	71	0,465	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Netta/ Netta Pierwsza, Netta Druga, Netta Trzecia, Netta Folwark, Uścianki, Promiski, Gliniski, Gabowe Grądy, Żarnowo Pierwsze	434	1,155	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Pruska Mała/ Pruska Mała, Pruska Wielka, Chomontowo, Mikołajówek, Posielanie, Topiłówka, Jabłońskie, Ślepek - ul. Rajgrodzka, Mazurki, Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Drugie, Żarnowo Trzecie, Turówka, Biernatki	773	1,983	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	przydatna do spożycia
	wodociąg Rutki/ Rutki Stare, Rutki Nowe, Turówka, Jeziorki, Żarnowo Trzecie	237	0,789	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja wg potrzeb	nie dotyczy	przydatna do spożycia

niepodlega

2. Jakość wody:

W 2020r. przeprowadzono łącznie 5 kontroli urzędowych stanu sanitarno-technicznego w/w wodociągów oraz 5 kontroli urzędowych jakości wody przeznaczonej do spożycia. Do badań laboratoryjnych pobrano:

- ✓ w ramach kontroli wewnętrznej: 21 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym:
 - 16 w zakresie parametrów grupy A,
 - 5 w zakresie parametrów grupy B,
- ✓ w ramach kontroli urzędowej: 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym:
 - 2 w zakresie parametrów grupy A,
 - 3 w zakresie parametrów grupy B,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał 23 pozytywne oceny jakości wody do spożycia przez ludzi.

3. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, działania naprawcze, prowadzone postępowania administracyjne – w 2020 r.

W wodociągach z gminy Augustów nie zachodziła potrzeba wydawania decyzji administracyjnych na poprawę jakości wody .

4. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze:

W 2020r. osoby korzystające z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Augustów nie zgłaszały reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

5. Szacowanie ryzyka zdrowotnego:

W 2020r. na terenie gminy Augustów woda do spożycia przez ludzi nie była kwestionowana. Zarządca wodociągów współpracował z organami Inspekcji Sanitarnej, uzgadniając i realizując harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przekazywał sprawozdania z badań laboratoryjnych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Augustowie.

Konsumenci byli informowani o jakości wody poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej właściciela wodociągów oraz przez konserwatorów obsługujących poszczególne wodociągi.

Powyższą ocenę obszarową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Augustów, należy przekazać ludności korzystającej z wody z w/w wodociągów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów
2. „OPTIMA” Sp. z o.o. Aleja Zwycięstwa 6,19-400 Olecko
3. a/a.