

GMINA AUGUSTÓW

ul. Mazurska 1 C
16-300 Augustów

Augustów, dnia 19.07.2021r.

AK.271.3.2021

**-wszyscy wykonawcy-
-strona internetowa Zamawiającego-**

Dotyczy: " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami pomiędzy miejscowościami Świderek i Obuchowizna Gmina Augustów"

Działając w oparciu o art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2021r. poz. 1129] udostępnia się treść zapytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami pomiędzy miejscowościami Świderek i Obuchowizna Gmina Augustów” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie profili instalacji wodociągowej ponieważ te udostępnione są ucięte.

Odpowiedź pyt. 1. Profile instalacji wodociągowej [profil rysunek 4 i profil rysunek 5] stanowią załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie 2. SWZ mówi o wykonaniu przyłączy z rur PE PN 10 o średnicy $\varnothing 40$ z wcięciami do wodociągu wykonanymi za pomocą opaski do nawiercania do rur PE z zasuwą do przyłączy domowych, obudową i skrzynką uliczną, natomiast przedmiar nie zawiera tego typu pozycji. Prosimy o korektę przedmiaru i jeżeli to możliwe udostępnienie profili przyłączy wodociągowych.

Odpowiedź pytanie 2. Zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych w związku powyższym Zamawiający nie będzie dokonywał zmian w przedmiarach robót.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Zdzisław Chmielowski

19.07.2021r.