



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE

16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

HK.903.119.2021

Augustów, dnia 31.08.2021

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w punktach zgodności w dniu 09.08.2021r. oraz w dniu 25.08.2021r., w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez zarządcę Wodociągu Grabowo

stwierdza, że:

**woda w Wodociągu Grabowo jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi
w zakresie parametrów grupy A.
z uwagi na przekroczenie parametru mętność.**

Uzasadnienie

W dniu 23.08.2021r. zarządca wodociągu Grabowo w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przedstawił wyniki próbki wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 09.08.2021r.. Analiza wyniku próbki wody pobranej w punkcie zgodności z wodociągu Grabowo, wykonanego przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i opisanego w Sprawozdaniu z badań Nr 461360/21/SOK z dnia 18.08.2021r. wykazała, że próbka wody w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych nie odpowiadała wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) z uwagi na przekroczony parametr liczby bakterii grupy coli (wynik: 22 jtk/100ml [11;42]) oraz mętności (wynik: 2,72 NTU). Zaleca się, aby liczba bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk/100 ml wody, a mętności do 1,0 NTU.

Z uwagi na przekroczenie parametru liczby bakterii grupy coli w w/w próbce wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał komunikat oraz decyzję (Decyzja nr 14/D/HK/2021 z dn. 24.08.2021r.) o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie.

Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz chlorowaniu i ponownie pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych w dniu 25.08.2021r. z zakresu parametru liczby bakterii grupy coli oraz mętności. Badania próbki wody zostały przeprowadzone przez laboratorium akredytowane i opisane w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.621.2021 z dnia 30.08.2021r..

Analiza wyniku badania wody w/w parametrów wykazała jedynie poprawę jakości wody z zakresu parametrów mikrobiologicznych, w związku z tym w dniu 30.08.2021 r. wydano komunikat o poprawie jakości wody z zakresu parametru liczby bakterii grupy coli, natomiast w dalszym ciągu przekroczony jest parametr mętności.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał warunkową ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Grabowo.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna

niepodległa