

IGD.271.1.2022

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Stare – Turówka – Żarnowo Trzecie gm. Augustów”

Działając w oparciu o art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia się treść zapytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Stare – Turówka – Żarnowo Trzecie gm. Augustów” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Z uwagi na brak pozycji dotyczącej warstwy wyrównawczej/ wzmacniającej istniejącą nawierzchnie bitumiczną z mieszanki mineralno- bitumicznej o średniej gr. 3 cm w przedmiarze: Remont nawierzchni drogi gminnej 102628B Rutki Stare - Turówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+730, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie warstwy wyrównawczej.

Odpowiedź:

Warstwa wyrównawcza / wzmacniająca istniejącej nawierzchni stanowi pozycję "Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną KR1" i jest określona w tonach.

Pytanie 2. W przedmiarze: Remont nawierzchni drogi gminnej 102628B Rutki Stare - Turówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+730 w poz. 10 ilość tablic wynosi 5 szt. a wg SOR wynosi 6 szt., prosimy o sprecyzowanie ilości znaków.

Odpowiedź:

Ilość tablic znaków pionowych - 6 szt.

Pytanie 3. Jaki jest okres pielęgnacji humusowania i co obejmuje pielęgnacja humusowania?

Odpowiedź:

Przez okres pielęgnacji humusu należy rozumieć czas potrzebny na wzrost i ukorzenie się wysianych traw i powinien obejmować wszystkie czynności zmierzające do prawidłowego ukorzenia się wysianych traw np. podlewanie, nawożenie nawozami mineralnymi itp.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu.

Pytanie 5. Prosimy o wskazanie ilości zjazdów do wykonania na każdym odcinku, bądź załączenie wykazu robót na zjazdach.

Odpowiedź:

Zjazdy w dokumentacji Rozbudowa odcinka drogi gminnej 102628B Rutki Stare – Turówka zgodnie z zał. 7 Projektu wykonawczego.

Na pozostałych odcinkach dróg w przedmiarach robót w pozycji „Ścinanie i uzupełnienie poboczy oraz zjazdów kruszywem naturalnym śred. grub. 7 cm z profilowaniem i zagęszcz. mechanicznym” została podana ogólna powierzchnia w m².

Pytanie 6. Prosimy o wskazanie nawierzchni na zjazdach.

Odpowiedź:

Rozbudowa odcinka drogi gminnej 102628B Rutki Stare – Turówka zgodnie z zał. 7 Projektu wykonawczego.

Na pozostałych odcinkach nawierzchnia na zjazdach projektowana jest z kruszywa naturalnego

Pytanie 7. Prosimy o załączenie SST dwustronnie (załączone jest SST co druga strona).

Odpowiedź:

Dwustronna SST Rozbudowa odcinka drogi gminnej 102628B Rutki Stare – Turówka została załączona.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński