



HK.903.49.2022

Augustów, dnia 05.05.2022 r.

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 12.04.2022r. w punkcie zgodności, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę z Wodociągu Janówka gm. Augustów

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Janówka jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów.

Uzasadnienie

W dniu 29.04.2022r. zarządca wodociągu Janówka w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przedstawił wyniki z badań z wodociągu Janówka. Próbkę wody zostały pobrane do badań laboratoryjnych w dniu 12.04.2022r. w punkcie zgodności w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Badanie w/w próbki zostało wykonane przez laboratorium akredytowane i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr Ł/0/03/2022/2378/FM/9 z dnia 26.04.2022r. (data wpływu: 29.04.2022 r.);

Analiza wyników badań wykazała, że próbka wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych odpowiada wymaganiom *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Natomiast w zakresie parametrów mikrobiologicznych nie odpowiada wymaganiom zgodnych z w/w rozporządzeniem z uwagi na przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C (wynik: >300 jtk/1ml). Zaleca się, aby wartość tego parametru nie przekraczała:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Z uwagi na przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w w/w próbce wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał komunikat o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu w Janówce. Zarządca po otrzymaniu informacji o przekroczeniu przeprowadził działania naprawcze polegające na przeglądzie Stacji Uzdatniania Wody, płukaniu i chlorowaniu studni głębinowej, instalacji wewnątrz stacji oraz przeprowadzeniu regeneracji złoża w filtrze. Po zakończeniu działań naprawczych zostanie ponownie zbadana próbka wody z zakresu parametru ogólnej liczby mikroorganizmów.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał warunkową ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Janówka.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. „OPTIMA” Spółka z o.o. Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Augustów
2. HD
3. BZ