

Augustów, dnia 17.08.2022r.

AK.271.1.2022

**-wszyscy uczestnicy postępowania-**

**Dotyczy: AK.271.1.2022 – „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rutki Nowe gm. Augustów”**

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00297918 z dnia 09.08.2022r.**

Działając w oparciu o art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2021r. poz. 1129] udostępnia się treść zapytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rutki Nowe gm. Augustów” wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie**

*W dokumentacji projektowej została określona jedynie przepustowość oczyszczalni na poziomie 3,14 m<sup>3</sup>/d. Jest to określenie nieprecyzyjne, dlatego prosimy o informację na temat tego jaka ma być wielkość oczyszczalni wyrażona w liczbie RLM, lub maksymalnym ładunku BZT5/d jaki może przyjąć.*

**Odpowiedź pyt. 1:**

*Wielkość oczyszczalni wyrażona w liczbie RLM zawiera się w przedziale 16-22, max. ładunek BZT5/d = 1.32[kgBZT5/d].*

**ZASTĘPCA WÓJTA**

*mgr Zdzisław Chmielewski*