



HK.903.126.2024

Augustów, 23 września 2024 r.

## OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu Netta Druga, gm. Augustów oraz biorąc pod uwagę nakazy Decyzji Nr 20/D/HK/2024 z 17.07.2024 r. stwierdza, że:

woda z Wodociągu Netta Druga, gm. Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi.

### Uzasadnienie

W dniu 14.06.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie otrzymał wynik badania próbki wody pobranej w dniu 5.06.2024 r. z Wodociągu Netta Druga, gm. Augustów (parametry grupy B) w punkcie zgodności w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy. Na podstawie otrzymanego sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie stwierdził, że próbka nie spełnia wymagań fizykochemicznych obowiązujących w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenia wartości parametru żelazo (wynik:  $410 \pm 80 \mu\text{g/l}$ , wartość dopuszczalna:  $\leq 200 \mu\text{g/l}$ ). Jednocześnie nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

W związku z powyższym, wydana została Decyzja Nr 20/D/HK/2024 z 17.07.2024 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody z Wodociągu Netta Druga do spożycia przez ludzi i nakazująca jej poprawę.

Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze i 12.09.2024 r. przedstawił wynik badania potwierdzający poprawę jakości wody w zakresie parametru żelazo (próbka pobrana 9.09.2024 r.). Przekroczenia tego parametru nie stwierdzono również po analizie wyniku badania próbki wody pobranej 17.09.2024 r. przez tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, celem weryfikacji wyniku przedstawionego przez zarządcę.

Badania obu próbek wody przeprowadzone zostały przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Suwałkach ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki.

Sprawozdania z w/w badań wykonanych przez akredytowane laboratoria, ujęto w poniższej tabeli:

Lp.	Numer sprawozdania z badań próbki wody	Data poboru próbki wody
1.	Sprawozdaniu z badań Nr Ł/O/01/2024/1883/FM/1 z dnia 13.06.2024	5.06.2024 r.
2.	Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.791.2024 z badań wody z dnia 12.09.2024	9.09.2024 r.
3.	Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.825.2024 z badań wody z dnia 18.09.2024	17.09.2024 r.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody z wodociągu Netta Druga, gm. Augustów do spożycia przez ludzi. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom. Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Augustowie  
Agata Augusewicz  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. „OPTIMA: Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko;
2. a/a HK

W załączeniu:

1. Sprawozdanie Nr SWŻ.9051.825.2024 z badań wody z dnia 18.09.2024 r. (kopia-1 strona)

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Augustów
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
3. BŻ, HD w m.