



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, dnia 31.10.2016r.

HK.43.4.2016

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄDCĘ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 139) oraz § 17.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 11.10.2016r. w zakresie monitoringu kontrolnego, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Grabowo. Badanie zostało wykonane przez Laboratorium Firmy J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia w dniach 11.10.-25.10.2016r. i opisane w Sprawozdaniu Nr 339641/16/SOK z dnia 25.10.2016 r.

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Grabowo jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 11.10.-25.10.2016r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Halina Bogdan
mgr Halina Bogdan



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, dnia 31.10.2016r.

HK.43.5.2016

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

**OCENA SANITARNA WODY
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄDCĘ**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 139) oraz § 17.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 11.10.2016r. w zakresie monitoringu kontrolnego, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Janówka. Badanie zostało wykonane przez Laboratorium Firmy J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia w dniach 11.10.-25.10.2016r. i opisane w Sprawozdaniu Nr 339640/16/SOK z dnia 25.10.2016 r.

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Janówka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 11.10.-25.10.2016r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Halina Bogdan
mgr Halina Bogdan



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, dnia 31.10.2016r.

HK.43.6.2016

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

OCENA SANITARNA WODY Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄDCĘ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 139) oraz § 17.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 11.10.2016r. w zakresie monitoringu kontrolnego, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Netta Druga. Badania zostały wykonane przez Laboratorium Firmy J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia w dniach 11.10.-25.10.2016r. i opisane w Sprawozdaniach Nr 339635/16/SOK z dnia 25.10.2016 r. oraz Nr 339634/2016/SOK z dnia 25.10.2016r.

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Netta Druga jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 11.10.-25.10.2016r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Augustowie
mgr Halina Bogdan



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, dnia 31.10.2016r.

HK.43.7.2016

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

**OCENA SANITARNA WODY
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄDCĘ**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 139) oraz § 17.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 11.10.2016r. w zakresie monitoringu kontrolnego, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Pruska Mała. Badania zostały wykonane przez Laboratorium Firmy J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia w dniach 11.10.-25.10.2016r. i opisane w Sprawozdaniach Nr 339637/16/SOK/Z1 z dnia 26.10.2016 r. oraz Nr 339636/2016/SOK/Z1 z dnia 28.10.2016r.

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Pruska Mała jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 11.10.-25.10.2016r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Halina Bogdan
mgr Halina Bogdan



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Augustów, dnia 31.10.2016r.

HK.43.8.2016

OPTIMA Spółka z o.o.

Al. Zwycięstwa 6
19-400 Olecko

**OCENA SANITARNA WODY
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄDCĘ**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 139) oraz § 17.1., pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 11.10.2016r. w zakresie monitoringu kontrolnego, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Rutki Nowe. Badania zostały wykonane przez Laboratorium Firmy J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia w dniach 11.10.-25.10.2016r. i opisane w Sprawozdaniach Nr 339639/16/SOK z dnia 25.10.2016 r. oraz Nr 339638/2016/SOK z dnia 25.10.2016r.

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Rutki Nowe jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Uzasadnienie

Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody wykonanych w dniach 11.10.-25.10.2016r. przez w/w laboratorium wynika, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Halina Bogdan
mgr Halina Bogdan