


Augustów, 2015.02.09.

Wójt Gminy Augustów
16-300 Augustów



OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz.U. z 2010 Nr 72, poz 466) przesyła ocenę obszarową jakości wody do spożycia przez ludzi za 2014 rok w wodociągach zlokalizowanych na terenie gminy Augustów (wodociąg Netta, wodociąg Janówka, wodociąg Pruska Mała, wodociąg Rutki Nowe, wodociąg Grabowo).

Według danych otrzymanych na koniec 2014 rok, od zarządcy wodociągów tj. „OPTIMA” Sp. z o.o. w Olecku Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko wynika, że w/w wodociągi na terenie gm. Augustów zaopatrywały ogółem 5 784 osoby.

Wodociąg Netta zaopatrywał 1 436 osób. Średnie zużycie wody wyniosło 270 m³/dobę. Na sieci wodociągu Netta w 2014 roku PPIS w Augustowie wyznaczył trzy punkty poboru próbek wody w ramach monitoringu nad jakością wody:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Necie,
2. Szkoła Podstawowa w Necie Drugiej,
3. Uścianki 8.

Do badań laboratoryjnych w 2014 roku pobrano ogółem 6 próbek wody. Cztery próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego, jedną próbkę w ramach monitoringu przeglądowego oraz jedną próbkę wody surowej na stacji uzdatniania w Necie. Wszystkie próbki wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz.U. z 2010 Nr 72, poz 466). PPIS w Augustowie wydał w 2014 roku 3 pozytywne oceny o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Janówka zaopatrywał 568 osób. Średnie zużycie wody wyniosło 52 m³/dobę. Na sieci wodociągu Janówka w 2014 roku PPIS w Augustowie wyznaczył dwa punkty poboru próbek wody w ramach monitoringu nad jakością wody:

1. Janówka 23,
2. Szkoła Podstawowa w Janówce.

Do badań laboratoryjnych w 2014 roku pobrano ogółem 3 próbki wody. Dwie próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego, jedną próbkę w ramach monitoringu przeglądowego. Wszystkie próbki wody przeznaczonej do spożycia, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca

2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz.U. z 2010 Nr 72, poz 466). PPIS w Augustowie wydał w 2014 roku 3 pozytywne oceny o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Pruska Mała w 2014 roku zaopatrywał 2 480 osób. Średnie zużycie wody wyniosło 450 m³/dobę. Na sieci wodociągu Pruska Mała wyznaczono trzy punkty poboru próbek wody w ramach monitoringu nad jakością wody:

1. Stacja Uzdatniania Wody Pruska Mała,
2. Pruska Mała 6,
3. Posielane 6.

Do badań laboratoryjnych w 2014 roku pobrano ogółem 6 próbek wody. Cztery próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego, jedną próbkę w ramach monitoringu przeglądowego oraz jedną próbkę wody surowej na stacji uzdatniania. Wszystkie próbki wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz.U. z 2010 Nr 72, poz 466). PPIS w Augustowie wydał w 2014 roku 3 pozytywne oceny o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Rutki Nowe w 2014 roku zaopatrywał 952 osoby. Średnie zużycie wody wyniosło 170 m³/dobę. Na sieci wodociągu Rutki Nowe wyznaczono trzy punkty poboru próbek wody w ramach monitoringu nad jakością wody:

1. Stacja Uzdatniania Wody Rutki Nowe,
2. Szkoła Podstawowa Rutki Stare,
3. Jeziorki 28.

Do badań laboratoryjnych w 2014 roku pobrano ogółem 6 próbek wody. Cztery próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu kontrolnego, jedną próbkę w ramach monitoringu przeglądowego oraz jedną próbkę wody surowej na stacji uzdatniania. Wszystkie próbki wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz.U. z 2010 Nr 72, poz 466). PPIS w Augustowie wydał w 2014 roku 3 pozytywne oceny o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Grabowo w 2014 roku zaopatrywał 348 osób. Średnie zużycie wody wyniosło 75 m³/dobę. Na sieci wodociągu Grabowo wyznaczono dwa punkty poboru próbek wody w ramach monitoringu nad jakością wody:

1. Biernatki 32
2. Grabowo 5.

Do badań laboratoryjnych w 2014 roku pobrano ogółem 2 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie próbki wody przeznaczonej do spożycia, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz.U. z 2010 Nr 72, poz 466). Jedynie jedna próbka wody przeznaczona do spożycia przez

ludzi pobrana dnia 23.09.2014r. w punkcie poboru – Grabowo 5, w zakresie parametru: mętność nie odpowiadała wymaganiom w/w rozporządzenia. Zawartość mętności w zbadanej próbce wody wynosiła $2,5 \pm 0,3$ NTU, winno być 0,50 NTU.

W celu poprawy jakości wody powiadomiono zarządcę wodociągu, który po przeglądzie i płukaniu urządzeń uzdatniających oraz sieci wodociągu pobrał w dniu 08.12.2014r. próbkę wody. W próbce wody nie stwierdzono już przekroczeń tego parametru. PPIS w Augustowie wydał pozytywną ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi.

Powyższe informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Augustów, należy przekazać ludności korzystającej z wody z w/w wodociągów.

Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Monika Bogdan
mgr Hanna Bogdan